



ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P.

NIT 891.500.117-1
NUIR 1-19001000 -1 SSPD

INFORME EVALUACION

Popayán, 11 de Diciembre de 2018

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MEDIDORES Y SERVICIO DE CALIBRACION DE MEDIDORES PARA CONTROLAR EL CONSUMO DE NUESTROS SERVICIOS A LOS USUARIOS EN DIFERENTES SITIOS DE LA CIUDAD DE POPAYAN, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS POR LA EMPRESA.

Los evaluadores proceden a realizar la verificación de las condiciones definidas en la invitación así:

Propuestas recibidas:

Proponentes
1. METREX S.A.
2. BPT MEDIDORES Y ACCESORIOS S.A.
3. FF SOLUCIONES S.A.

1. Verificación de condiciones

Los evaluadores procedieron a verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en la invitación: capacidad técnica

CAPACIDAD TÉCNICA

3.4.1 Experiencia para servicio de calibración

PROPONENTE	ESTADO
1. BPT MEDIDORES Y ACCESORIOS S.A.	SUBSANO
2. FF SOLUCIONES S.A.	SUBSANO

1.3 Certificado de Producto

PROPONENTE	ESTADO
1. FF SOLUCIONES S.A.	NO SUBSANO

FF SOLUCIONES S.A., no cumplen debido a que no subsanan requisito exigido dentro del pliego numeral 1.3, certificado de producto bajo la norma NTC ISO 4064-1.



ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P.

NIT 891.500.117-1
NUIR 1-19001000 -1 SSPD

Dentro de las observaciones y aclaraciones presentadas por la solicitud de este requisito, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado S.A E.S.P. se mantiene en su exigencia debido a la importancia del respaldo que este certificado brinda en cuanto a la calidad permanente de los productos suministrados, las garantías ofrecidas por el certificado de producto son necesarias para el Acueducto dado a que para su obtención deberá cumplir entre otras, el requisito 7.2 de la NTC-ISO 4064-1 "Evaluación y Aprobación de Tipo" cuyo proceso es debidamente validado por una entidad con la competencia técnica correspondiente (Ente certificador de producto), la cual se demuestra a través de la acreditación que se ostenta ante el ONAC (Organismo de Acreditación de Colombia).

Firman los evaluadores:

CLARA YULIANA LOPEZ G.
Jefe División Medición y Control